


PerifalPumpen LV418 **BAXI**

INSTALLATIONS- & ANVÄNDARMANUAL, PERIFALPUMPEN LV418

INVERTER

EVI
kompressor



 **PERIFAL
PUMPEN**

Viktig information angående värmepumpar

Till skillnad mot pannor, fjärrvärme och kaminer blir en värmepumps effekt lägre vid lägre utetemperaturer. Alla värmepumpsinstallationer skall ha elpatron som tar vid när temperaturen sjunker. Givetvis kan man elda med ved eller pellets för att undvika kostnad för elspets, men elpatron skall alltid kopplas för att säkerställa frysrisk mm.

Elpatroner: Som backuplösning skall elpatroner i ackumulatortanken vara installerade och ställas på exempelvis 45-60°C beroende på värme/varmvattenbehovet. Elpatroner skall också kunna assistera värmepumpen vid avfrostning om temperaturen i ackumulatortanken är för låg. Det finns även utgångar i värmepumpens styrning, för inkoppling av elpatroner, för automatiskt tillslag av backup värme.

Elpatronerna skall också tillgodose en tillfredställande varmvattentemperatur.

Introduktion

Tack för att du köpt en produkt från Invest Living! Vänligen läs dessa instruktioner noggrant.

För att säkerställa en väl fungerande produkt måste installationen utföras korrekt av och instruktionerna i denna manual följas. Felaktig installation innebär att garantiåtagandet från Invest Living Scandinavia upphör. Vatten och elektrisk installation skall utföras på ett fackmannamässigt sätt av auktoriserad fackman/tekniker.

Om ett fel skulle inträffa, kontakta alltid din installatör i första hand.

Om du vill komma i kontakt med oss – besök www.investliving.se där all nödvändig information finns.

Varma hälsningar,
Invest Living Scandinavia AB



OBS enheten innehåller brandfarligt köldmedium R290.

- Iakttag därför största försiktighet vid hantering, installation, service och rengöring av enheten.
- Ingrepp i köldmediesystemet ska utföras av behörig personal enligt köldmediekungörelsen, kompletterat med tilläggskrav för brandfarligt köldmedium, samt serviceinstruktion om köldmediesystem med brandfarliga gaser.
- Enheten får inte förvaras i lufttäta utrymmen mindre än 3m², säkerställ god ventilation om enheten skall förvaras inomhus en längre tid.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och reserverar oss mot eventuella tryckfel.

Invest Living Scandinavia AB, Gyllings väg 9, 572 36 Oskarshamn

Innehåll

INTRODUKTION	1
1.HUVUDGRÄNSSNITT OCH FUNKTIONER	5
1.1. Gränssnitt uppstart.....	5
1.2. Hemskärm "Huvudmeny"	5
1.3. PÅ och AV	7
1.4 Driftläge.....	7
1.5 Temperaturinställning	8
1.6 Temperaturinställning värmekurva	8
1.7 Hemskärm, meny vänster och höger.	9
1.9 INSTÄLLNINGAR MENY HÖGER.....	9
2.1 TID	10
2.1.1 SYSTEMTID	10
2.1.2 TYST TIMER.....	11
2.1.3 TILLSLAGSTIMER	11
2.2 FABRIKSINSTÄLLNINGAR.....	12
2.2.1 PARAMETRAR	12
2.2.2 AVFROSTNING.	15
2.2.3 VÄRMEKURVA.....	15
2.2.4 TEMPERATUR & LUFTFUKTIGHET.....	17
2.2.5 STATUS.....	17
2.2.6 OM	19

2.2.7	MANUELLT TEST.	20
2.2.8	LARM.....	20
2.3	GRAF.....	21
2.4	INTELLIGENT FÖRBRUKNING	21
2.4.1	SG REDO.....	22
2.4.2	TID OCH TEMPERATUR TIMER.....	23
2.4.3	ENERGIINFORMATION	23
2.5	LJUSSTYRKA.....	24
2.6	LARM	24
2.7	SNABB-TYST	24
2.8	TILLSATS.....	25
3.	WARMLINK APP	25
4.	INSTALLATION/UPPSTART.	28
5.	INSTALLATIONSÖSNINGAR EXEMPEL.	29
6.	INSTALLATIONS MANUAL.....	37
6.1	HANTERING OCH PLACERING	37
6.2	HÅLTAGNING / INKOPPLING	38
6.3	ELINKOPPLING.....	38
6.4	INKOPPLING AV EXTERNA KOMPONENTER OCH GIVARE.	39
6.5	INKOPPLING AV DISPLAY OCH DTU.	40

7. DRIFTSÄTTNING	41
7.1 FÖRE START	41
7.2 CHECKLISTA FÖR IGÅNGKÖRNING	41
8. ÖVERLÄMNING	42
9. DRIFTSTÖRNINGAR	42
10. FELSÖKNINGSGUIDE OCH LARMLISTA.....	43
BILAGA 1.....	48
Innehåll i värmepumpen.....	48
Säkerhetsinstruktioner	48
Bilaga 1.1, Teknisk data	49
Bilaga 1.2, Hålbild fötter	49
Bilaga 1.3, Dimensioner	50
Bilaga 1.4, Kretskort, generell beskrivning.	51
Bilaga 1.5, Kontakter och noteringar	53

1. Huvudgränssnitt och funktioner


1.1. Gränssnitt uppstart

(Denna bild visas endast vid uppstart)



1.2. Hemskärm "Huvudmeny"

Gränssnitt hem skärm



Nummer	Namn	Funktion
①	Skärmlås	Klicka för att låsa skärmen. För att låsa upp skärmen, klicka och ange kod "22".
②	Driftläge	Här väljer man aktuellt driftläge i en rullist, se avsnitt 1.4 .
③	Hemskärm	Indikerar att displayen just nu är i hem skärmen.
④	Tank temperatur	Visar aktuell temperatur i tanken. Detta syns även om man inte har någon varmvattentank.
⑤	AV-PÅ	Klicka på den här knappen för att slå PÅ eller AV enheten. Ljusblå indikerar PÅ, medan vit indikerar AV.
⑥	Temperatur inställning	Tryck på den här knappen för att ställa in önskad temperatur i vatten- och buffert-tank, se avsnitt 1.5 .
⑦	Fel	Denna ikon visas när det är något fel på enheten. Larmen hittas under "Larm" på sidan till höger.
⑧	Avfrostning	Denna ikon visas när enheten avfrostar.
⑨	Tyst timer	Denna ikon syns när värmepumpen är i tyst drift på timerinställning.
⑩	Drift Timer	Denna ikon visas när drifttimern är aktiverad.
⑪	Driftläge och temperatur	Indikerar att värmepumpen har en driftlägestimer med temperaturjustering aktiv.
⑫	Smart Grid	Denna ikon indikerar att någon av "Smart Grid" (Intelligent förbrukning) funktionerna är valda.
⑬	AV/Retur temp	Visar om värmepumpen är avstängd/"i stand by" eller om inloppstemperaturen visas så är den på.
⑭	Utomhus temp	Denna text visar utomhustemperaturen.
⑮	Datum och tid	Här visas dagens datum och tid.

1.3. PÅ och AV

(Som gränssnitt "Huvudmeny" visar.)


(PÅ/AV symbolen är vit och displayen är matt) Tryck på PÅ/AV  för att starta enheten. När enheten är påslagen är symbolen färglagd som nedan. Inställningar kan fortfarande göras när enheten är avstängd. För att testköra funktioner som elpatron och cirkulationspump mm. i "manuellt test av funktioner" behöver enheten vara i läge AV.



1.4 Driftläge

I rullisten för val av driftläge finns det 5 driftlägen att välja på enligt följande.

För att ångra eller backa.



Förklaring vid rullning uppåt.

Varmvatten + Uppvärmning: Om 3-vägsventil är installerad och ni önskar produktion av varmvatten och uppvärmning.

Varmvatten + Kyla: Om kyla skall nyttjas tillsammans med varmvatten, detta läge kräver en speciell installation, kontakta eran installatör innan detta läge väljs.

Varmvatten: Väljs om man enbart skall producera varmvatten till tank.


Uppvärmning: Väljs om man enbart vill värma upp huset.

Kyla: Detta driftläge väljs om man skall köra kyla till fläktkonvektorer, Kontakta installatör innan detta läge väljs.

OBS! Denna enhet är förinställd att producera värme. Skall kyl-drift användas, måste rörledningar vara rätt isolerade då det uppstår kondens på dessa vid kyl-drift.

1.5 Temperaturinställning

För att ångra eller backa.




Förklaring

Varmvatten: Ändrar önskat värde i varmvatten tanken genom att dra fingret längs markeringen runt siffrorna.

Uppvärmning: Ändrar önskat värde om man inte använder värmekurva och enbart använder en bufferttank samt att buffertgivaren är monterad, dra fingret längs markeringen runt siffrorna.

1.6 Temperaturinställning värmekurva

För att justera värmekurvan som är förinställd till ett standardvärde behöver man gå in i undermenyn som hittas under [2.2.3 Värmekurva](#) på sidan 15–16. Under "Fabrik" på menyn till **höger**, efter kod "22" når man nästa meny där du hittar just "värmekurva". Här under ställs temperaturen på vattensystemet vid olika utomhustemperaturer enligt bilderna nedan.




1.7 Hemsärm, meny vänster och höger.

Från hemsärmen kan man navigera till meny vänster som visar aktuell status för enheten. Meny höger ger tillgång till undermenyerna med parameterinställningar, larmlogg mm.




1.9 Inställningar meny höger



Nummer	Förklaring
①	Här ändras inställningar för tid, datum och tidstyrning.
②	Här kommer man till fabriksinställningar, parametrar mm. efter kod "22" angivits.
③	Här kan man se vissa temperaturer från värmepumpen över tid.
④	Här kan man styra temperatur- och effektbegränsning samt avläsa energiinformation.
⑤	Här justeras displayens ljusstyrka.
⑥	Här avläses eventuella aktuella larm.
⑦	Här kan tyst läge aktiveras snabbt vid behov, utan timer.
⑧	Här kan en tillfällig start av samtliga inkopplade tillsatser utföras.

2.1 Tid


Under ikonen Tid kommer man till menyn under med följande alternativ.



Nummer	Förklaring
①	Här ändras aktuell tid och datum.
②	Här kan man ställa in en tid då enheten ska vara tystare. OBS tyst drift innebär att enheten inte kan gå på full effekt!
③	Här kan sex olika drift timrar ställas för start och stopp av enheten.

2.1.1 Systemtid

Här justeras systemtiden enligt rulllisten nedan, välj aktuell tid och datum.




2.1.2 Tyst timer

Här väljer man när tyst drift skall aktiveras "PÅ" till vänster och "AV" till höger, då enheten skall återgå till normal drift. När tid har valts så aktiveras detta genom knapparna under:  ändras då till:  och om en tyst timer finns aktiv så syns följande symbolen i huvudmenyn uppe till höger:



OBS tyst drift innebär att enheten inte kan gå på full effekt!



2.1.3 Tillslagstimer

Här kan man styra pumpens tillslag, det vill säga om pumpen skall stänga av vid vissa tider och starta vid vissa tidpunkter. **OBS tänk på att det inte finns något frostskydd för er anläggning om sådan timer är aktiv samtidigt som det är frostgrader ute!**



Exemplet ovan visar att enheten startar 06:00 på måndagar och tisdagar, stänger av 12:00 dessa dagar. Övrig tid är enheten avstängd. Om en tillslagstimer finns aktiv syns följande symbol i huvudmenyn till höger: 

2.2 Fabriksinställningar

Under Fabrik, efter kod "22" kommer man till Fabriksinställningar.



Nummer	Förklaring
①	Här finns samtliga justerbara parametrar
②	Här kan en avfrostning manuellt startas om det finns visst behov för det.
③	Här justeras värmekurvan för uppvärmning.
④	Vid kyl drift med fuktregleringsadapter tillvald kan justeringar göras här.
⑤	Här kan aktuell status av digitala ingångar samt temperaturer mm. avläsas.
⑥	Här kan man avläsa bland annat enhetens versionsnummer samt drifttimmar.
⑦	Här kan samtliga delar i enheten testas för funktion samt externa kopplingar.
⑧	Här avläses historiska larm på enheten.

2.2.1 Parametrar

Under parametrar kan man göra justeringar för att bättre anpassa enheten till just ert system och önskemål samt optimera driften för just det ändamål som passar er bäst, här bör ni gå igenom parametrarna med er leverantör för att hitta optimal injustering. Ibland behövs det flera justeringar över tid för att hitta just rätt.



Detta är ett exempel på de parametrar som kan hittas här under och här följer en kort förklaring till vad de gör. **OBS strömmen behöver brytas för att vissa ändringar skall träda i kraft.**

Nr	Namn	Förklaring	Fabrik
H05	Aktivera kyl drift	Här kan kyl drift deaktiveras i huvudmenyn så det inte går att välja detta läge.	Ja
H07	Typ av display	Om displayen eller on/off signaler skall styra enheten.	0
H10	Enhetsadress	Här kan enheten få en ny adress om den skall ingå i en kaskadstyrning tex.	1
H18	Elpatron typ	Om man vill att tillskottet skall styras i flera steg för att få olika fördröjning och effektsteg.	3
H20	3-vägsventil polaritet	Om 3-vägsventil används kan man ändra polariteten här vid behov.	VV-PÅ
H21	Temperaturenhet	Temperaturmätning i Celsius eller Fahrenheit	°C
H22	Aktivera tyst läge	Här kan tyst läge deaktiveras om man inte vill riskera att sätta enheten i tyst läge som begränsar toppeffekten.	Ja
H25	Reglering av kurva	Här kan man ändra den temperatur som skall styra värmekurvan.	Inlopp
H28	Varmvattenfunktion	Här kan varmvattenfunktionen deaktiveras om anläggningen aldrig kommer brukas för varmvatten.	Ja
H30	Typ av innerdel	Här kan man välja vissa inställningar som ändras beroende på om man har en innerdel kopplad till enheten.	Ingen
H32	Max tid för enskilt driftläge	Om enheten både värmer en kurva och en varmvattentank kan man justera den tid enheten får tillåtelse att producera när båda lägen kräver värme.	120 min
H36	Väderkompensation	Här aktiveras värmekurvan och viken typ av värmekurva som passar eran anläggning.	Ny
H37	Varmvattentemp. källa	Här ändras värdet för varmvattenstyrning i kaskad.	0
H38	Språk	Här kan annat språk än svenska väljas.	12
H40	Extern cirkulationspump	Här kan logiken på utgången "Hot Water pump" ändras för att passas. 0=Varmvatten, 1=VVC, 2=av vid avfrostning, 3=Hög förbrukning.	0
H43	Normal/ECO	För att aktivera ECO läge som är mjukare i gången men kan leda till onödig start av tillskott.	Normal
A04	Frostskyddstemp	Denna utetemperatur bestämmer när primära frostskyddet skall träda in.	6
A23	Min utloppsvattentemp.	Här kan minsta tillåtna utloppstemperatur justeras för kyl drift.	5
A27	Temp. diff av frekvensbegränsning	Dessa temperaturer styr begränsning av kompressorfrekvens vid varmvattenproduktion på höga temperaturer.	7
A28	Temp. diff mellan utlopp och VV temp		7
A31	Utetemp för direktstart av tillsats	Denna temperatur kan starta tillskottet vid större behov snabbare.	-7
A32	Tidsfördröjning av tillsats	Här kan tidsfördröjningen justeras på tillskottet för att passa er anläggning bättre.	60 min
A33	Tillsats tempdiff för tillslag	Temperatur som styr hur långt efter enheten får hamna innan logiken för tillskott slår till.	2
A34	Vevhusvärme förvärmningstid	Denna temperatur startar vevhusvärmaren innan start av kompressorn vid låga utetemperaturer.	0

Nr	Namn	Förklaring	Fabrik
A35	Tillsats tempdiff för frångslag	Temperaturskillnad för frångslag av tillsatsvärme.	0
D03	Intervall mellan avfrostnings cykler	Minsta tid mellan 2 avfrostningar.	45 min
D17	Förångartemp. För avslutad avfrostning	Stopp temperatur för avfrostning.	25
D19	Max avfrostningstid	Längsta tid en avfrostning får ta, vid extremfall.	8
D24	Värmekälla avfrostning	Var avfrostningen hämtar sin energi ifrån.	2
D26	Aktivera kommunikation för avfrostning i kaskad	Här väljs att skicka avfrostningssignal vid kaskadstyrning.	Nej
R01	Måltemp för varmvatten	Inställd temperatur för varmvattenproduktion.	50
R02	Måltemp för uppvärmning	Inställd temperatur för uppvärmning från bufferttank om kurva ej används.	30
R03	Måltemp för kylning	Inställd temperatur för kylning.	20
R04	Tempdiff för påslag vid uppvärmning	Hysteres minus, hur långt under inställt värde som aktiverar start vid uppvärmning.	5
R05	Tempdiff för standby vid uppvärmning	Hysteres plus, hur långt över inställt värde som aktiverar stopp vid uppvärmning.	2
R06	Tempdiff för påslag vid kylning	Hysteres minus, hur långt under inställt värde som aktiverar start vid kylning.	2
R07	Tempdiff för standby vid kylning	Hysteres plus, hur långt över inställt värde som aktiverar stopp vid kylning.	2
R16	Tempdiff för tillslag varmvatten	Hysteres minus, hur långt under inställt värde som aktiverar start vid varmvattendrift.	5
R17	Tempdiff för standby varmvatten	Hysteres plus, hur långt över inställt värde som aktiverar stopp vid varmvattendrift.	1
R35	Placering av spetsvärmare	Var huvud spetsvärmaren är placerad i systemet och viken typ det är. 0 = inte valt, 1 = Flödeselpatron, 2 = VV tank, 3 = Buffert tank. Om detta skall styra något annat än elpatron, bör läge 3 väljas.	3
R70	Måltemperatur rum	Inställd temperatur vid uppvärmning med rumsgivare, om ej kurva används.	20
R71	Rumtemp diff för påslag i uppvärmning	Hysteres minus, hur långt under inställt värde som aktiverar start vid uppvärmning med rumsgivare.	0,5
R72	Rumtemp diff för standby i uppvärmning	Hysteres plus, hur långt över inställt värde som aktiverar stopp vid uppvärmning med rumsgivare.	0,5
R73	Rumtemp diff för påslag i kylning	Hysteres minus, hur långt under inställt värde som aktiverar start vid kylning med rumsgivare.	0,5
R74	Rumtemp diff för standby i kylning	Hysteres plus, hur långt över inställt värde som aktiverar stopp vid kylning med rumsgivare.	0,5
R75	Startfördröjning kompressor	Startfördröjning på kompressor för att inte få onödiga start samt att anpassa för anläggningen.	5 min
R76	Utomhustemperatur för start av cirkulationspump	Utetemperatur som ger starttillstånd till huvudcirkulationspumpen i enighet med värdet på P01.	2
P01	Driftläge för huvudcirkulationspump	Driftläge för huvudcirkulationspump. 0 = alltid på. 1 = går 1 minut innan kompressorn och stänger av 2 minuter efter Kompressorn. 2 = går enligt P02 och P03 samt startar när kompressorn startar.	2

Nr	Namn	Förklaring	Fabrik
P02	Intervall	Tid mellan två starter av huvudcirkulationspumpen.	30
P03	Drifttid	Tid som huvudcirkulationspumpen går varje start.	3
P05	Driftläge för varmvatten-cirkulationspump	Driftläge för VVC eller varmvattenpump om sådant är installerat.	2
P06	Manuell styrning av huvudcirkulationspump	Här startas huvudcirkulationspumpen för luftning vid nyinstallation eller efter längre driftstopp.	Nej
P09	Motionering av cirkulationspump	Här kan en intervall i antal dagar ställas för sommarmotionering av huvudcirkulationspumpen.	30
G01	Sluttemperatur desinfektion	Slut temperatur för desinfekterings körning av varmvattnet.	63
G02	Varaktighet för desinfektion	Hur länge G01 temperaturen skall hållas i tanken.	0 min
G03	Starttid för desinfektion	Starttid på dygnet enligt inställd tid för desinfekterings körning.	0
G04	Intervall för desinfektion	Intervall i dagar mellan 2 desinfektions körningar.	30
G05	Aktivera desinfektion	Aktivering av desinfektions funktionen.	Ja
G06	Tillåt desinfektion i stanby och off läge	Här kan man ge enheten att göra desinfektions körningar även om enheten är avstängd.	Nej
Z01	Aktivering av flera zoner	Här kan aktivering av flera zoner göras om de tillvalen har gjorts och anläggningen är förberedd för det.	Nej


OBS parameter i **grönt** behöver oftast ändras och parametrar i **gult** kan behöva justeras i vissa anläggningar. Övriga parametrar skall enbart ändras i samrådan med producent eller leverantör av enheten. **OBS strömmen behöver brytas för att vissa ändringar skall träda i kraft.**

2.2.2 Avfrostning.


Här kan en manuell avfrostning startas om grundläggande behov för avfrostning är uppfyllda så som att det är kallt nog utomhus och enheten är i drift samt att ett litet behov av avfrostning finns.

2.2.3 Värmekurva.

Här under ställs temperaturen på vattensystemet vid olika utomhustemperaturer enligt bilderna nedan. Den förinställda kurvan passar de flesta hus och anläggningar. Normal isolergrad, tvårörssystem, bostaden finns i Mellansverige och önskad inomhustemperatur är $\approx 20^{\circ}\text{C}$ = **värde 42 vid 0°C , 50 vid -10°C och 30 vid 10°C osv.** som exemplet nedan.




Tycker man tex. det är kallt i anläggningen runt 0°C till -5°C ute kan man trycka på den önskade temperaturen och höja någon grad, exempelvis värde 42 till 43 vid 0°C ute, samt 45 till 48 vid -5°C. se exempel nedan:



”Knappen” uppe till höger visar att värmekurvan är aktiverad .

Om man vet att behovet av en brantare kurva behövs för att anläggningen kräver det, det kan vara att huset är dåligt isolerat och att radiatorerna är få och för små, skall man börja med att höja alla värden lika mycket till en början. Samma sak gäller om man tex har golvvärme i hela eller större delen av anläggningen, då bör samtliga värden sänkas med ca 5. Alltså **värde 37 vid 0°C, 45 vid -10°C och 25 vid 10°C osv.** se exemplet nedan:



Detta är en rimlig startpunkt för en golvvärmeanläggning. Men tänk på vad den rekommenderade max temperaturen är på golvvärmesystemet så denna temperatur inte överskrids, i detta exempel är maxvärdet **48 vid -20°C ute**.

OBS! Kurvan kan dock behöva justeras för att passa er anläggning och önskad inomhustemperatur då ingen anläggning är den andra lik. Det kan behövas några justeringar fram och tillbaka innan ni hittat just den kurva som passar er anläggning bäst!

För att det inte ska bli för många justeringar fram och tillbaka bör endast **EN JUSTERING** vid vald temperatur göras var 24:e timme (48:e för golvvärmesystem) för att optimal kurva skall hittas, ni kan naturligtvis göra större hopp i val av värde som tex. Värde "40" till värde "37" vid 0°C om det skulle behövas men gör endast **EN JUSTERING** per dygn.

2.2.4 Temperatur & Luftfuktighet

Här kan justeringar göras i anläggningar som skall gå i mer tropiska klimat för att förebygga kondens i anläggningen och minimera fuktutfällning vid kyl drift.

2.2.5 Status

Har kan status på komponenter, digitala ingångar och Temperaturer kontrolleras. Man kan även se varvtal på fläktar och kompressor, öppningsgrad på expansionsventiler och strömåtgång mm. Här följer en kort förklaring av de statusar som kan kontrolleras.

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Status'. It has three tabs: 'Komponenter' (selected), 'Digitala ingångar', and 'Temperatur mm'. Under the 'Komponenter' tab, there is a list of components with their status indicated by a vertical bar and a letter. On the right side of the list, there are green arrows pointing up and down, and a '1/4' indicator.

Nr	Namn	Status
001	Kompressor	AV
005	Huvudcirkulationspump	PA
006	Varmvattenpump	PA
007	4-vägsventil	AV
008	Tillskottsvärme steg 1	PA

Komponenter		
Nr	Namn	Förklaring
001	Kompressor	Om kompressorn är på eller av.
005	Huvudcirkulationspump	Om huvudcirkulationspump är på eller av.
006	Varmvattenpump	Om varmvattenpump är på eller av.
007	4-vägsventil	Om 4-vägsventil är aktiv eller inte.
008	Tillskottsvärme steg 1	Om tillskottsvärme steg 1 är på eller av.
009	Tillskottsvärme steg 2	Om tillskottsvärme steg 2 är på eller av.
010	3-vägsventil	Om 3-vägsventil är aktiv eller inte.
011	Larm	Om något Larm är aktivt eller inte.
012	Vevhusvärmare	Om vevhusvärmare är på eller av.
013	Trågvärmare	Om trågvärmare är på eller av.
015	EEV-steg	Har kan man se öppningsgraden av huvud expansionsventilen
017	EVI EEV-steg	Har kan man se öppningsgraden av EVI expansionsventilen
021	Värmecirkulationspump	Om värmecirkulationspump är på eller av.
022	Tillskottsvärmare i värmekrets i innerdel	Om tillskottsvärmare i värmekrets i innerdel är på eller av.
023	Tillskottsvärmare i varmvattenkrets i innerdel	Om tillskottsvärmare i varmvattenkrets i innerdel är på eller av.
024	2-vägsventil	Om 2-vägsventil i innerdelen är aktiverad eller ej
025	Tillskottsvärmare för varmvatten.	Om tillskottsvärmare för varmvatten är på eller av.
026	3-vägsventil kylning	Om 3-vägsventil för kylning är aktiv eller inte.
027	Styrning av extra externa tillskott	Om styrning av extra externa tillskott är på eller av.
028	Påfyllnadsventil	Om påfyllnadsventilen i innerdelen är aktiverad eller ej (denna del är ej monterad från fabrik)


Digitala ingångar		
Nr	Namn	Förklaring
S01	Högtrycksvakt	Här ser man om högtrycksvakten är stängd eller öppen
S02	Lågtrycksvakt	Här ser man om lågtrycksvakten är stängd eller öppen
S03	Flödesvakt	Här ser man om flödesvakten är stängd eller öppen
S04	Fel i överhettningsskydd tillskottsvärmare	Om överhettningsskyddet i huvudtillskottet är utlöst, om sådant är monterat.
S05	Extern brytare	Extern brytare för av och på styrning av enheten
S06	Läge för värme/kyla	Dessa indikerar och styr respektive funktion om man använder något annat än displayen för att styra enheten, tex med on/off signaler.
S07	Varmvattenfunktion	
S10	Värme- & Kyla-funktion	
S11	Överhettningsskydd tillskottsvärme	Om överhettningsskyddet i varmvattentillskottet är utlöst, om sådant är monterat.

Temperaturer, tryck, varvtal, vattenflöde, ström och spänning	
Nr	Namn & Förklaring
T01	Inkommande vatten till enheten.
T02	Utgående vatten från enheten.
T03	Förångartemperatur på utebatteriet i värmedrift.
T04	Utomhustemperatur.
T05	Suggastemperatur på suggasledningen till kompressorn.
T06	Kondensortemperatur utgående vätska i värmedrift.
T07	Bufferttank temperatur om sådan är monterad.
T08	Tank temperatur för varmvatten eller fast kondensering.
T09	Rumstemperatur om sådan är monterad.
T10	EVI växlarens ingångstemperatur.
T11	EVI växlarens utgångstemperatur.
T12	Hetgastemperatur från kompressorn.
T14	Spridarrörstemperatur på förångaren vid värmedrift.
T15	Lågtryck sidan i köldmediesystemet.
T27	Hastighet på fläktmotor 1.
T28	Hastighet på fläktmotor 2 (om sådan finns).
T29	Målhastighet för fläktmotor från styrkort.
T30	Kompressorfrekvens från varvtalskort.
T31	Aktuell frekvens på kompressor.
T32	Max Frekvens från kompressorvarvtalskort.
T33	IPM temperatur för larm om hög temperatur på varvtalskort.
T34	AC inkommande spänning uppmätt av varvtalskort.
T35	AC inkommande ström uppmätt av varvtalskort.
T36	Fasström för kompressor på DC kretsen.
T37	DC spänning styrning från varvtalskort.
T38	IPM temperatur uppmätt på varvtalskort.
T39	Beräknat vattenflöde från huvudcirkulationspumpen.

Temperaturer, tryck, varvtal, vattenflöde, ström och spänning	
Nr	Namn & Förklaring
T40	Värme returtemp till enheten.
T41	Värme framledning från enheten.
T42	Blandningstemp. till lågtemperatur zon om dessa komponenter tillvalts.
T43	Varmvatten returtemp från innerdel om sådan innerdel tillvalts.
T44	Varmvatten framledningstemp från innerdel om sådan innerdel tillvalts.
T45	Högtryck sidan i köldmediesystemet.
T46	Extern fläktmotordrivrutin IPM temp om sådan modul finns.
T47	Extern fläktmotoreffekt om sådan modul finns.
T48	Extern fläktmotorström om sådan modul finns.
T49	Förångartemperatur uppmätt på förångaren i värmedrift.
T50	Underkylning på köldmediekretsen.
T51	Överhettning på köldmediekretsen.
T52	Uppmätt ström L1.
T53	Uppmätt ström L2.
T54	Uppmätt ström L3.
T55	Utgående temp efter tillskott om sådan innerdel tillvalts.
T56	Vattentryck om sådan modul tillvalts.
T61	Driftstatus 1 visar om frekvensreducering har skett av anledning 1.
T62	Driftstatus 2 visar om frekvensreducering har skett av anledning 2.
T63	Driftstatus 3 visar om frekvensreducering har skett av anledning 3.
T64	Driftstatus 4 visar om frekvensreducering har skett av anledning 4.

2.2.6 Om

Här kan versionsnummer avläsas på enheten och dess komponenter samt drifttider på tex. kompressor.



2.2.7 Manuellt test.


Här kan samtliga utgångar på enheten kontrolleras inför idrifttagning eller i felsökningssyfte.



Namn & Förklaring av manuellt test av funktioner.
Huvudcirkulationspump inbyggd i enheten.
Vevhusvärmare runt kompressorn.
Trågvärmare (startar även externt om sådant är monterat).
3-vägsventil för växling värmekrets och varmvatten.
3-vägsventil för växling värmekrets och kylkrets om sådan är monterad.
Varmvatten cirkulationspump om sådan är monterad.
Öppning av blandningsventil om sådan modul är tillvald.
Öppning av blandningsventil om sådan modul är tillvald.
Aktivera tillskottsvärme steg 1.
Aktivera tillskottsvärme steg 2.
Aktivera tillskottsvärme för varmvatten.
Starta cirkulationspump i zon 1 om sådant är konfigurerat och monterat.
Starta cirkulationspump i zon 2 om sådant är konfigurerat och monterat.
Aktivering av extra externt tillskott om sådant är monterat.
Påfyllnadsventil vattenkrets om sådant är monterat.
Styrning av avstängningsventil om sådant är monterat.


2.2.8 Larm

Här avläses historiska och aktuella larm på enheten. Detta är enbart för informationssyfte, ingen återställning av larm sker här. Skall larm återställas som är A-klass eller återkommande B-klass larm, behöver **strömmen brytas till enheten i minst 3 minuter** och sedan återstarta enheten.




2.3 Graf

Här kan grafen över utetemperatur, varmvatten, framledning och returtemperatur ses över tid ca 30 dagar bakåt, indikerat av den lilla datumstämpeln uppe till höger:




2.4 Intelligent förbrukning

Här kan SG (Smart Grid) styrning aktiveras om solceller finns som tillåter detta. Tid och Temperatur timer kan aktiveras. Här finns även energiinformation med beräknad data från enheten.



2.4.1 SG redo

Här kan inställningar göras efter kod "22" för att enheten skall arbeta tillsammans med solceller på **SG01** enligt 1 eller 2 kontaktslösning, enligt beskrivningen nedan:



Här ovan visas inkoppling med 1 kontaktslösning, följande inställningar kan göras för att anpassas till produktion och förbrukning.

Här nedan på **SG01** (efter kod "22") väljer man 1 eller 2 kontaktslösning, styrning via Modbuss eller EMS som står för 3e parts styrning via ett elbolag eller el börsen via **WarmLink** appen.



Här nedan följer inkoppling på 2 kontaktslösning med förklaring:



Under "Kort förklaring" får man en förklaring på de aktuella lägena och vad de gör. Inställningarna utgör vad du kan spara tillsammans med ett 3e parts företag som kan ge dessa signaler till enheten. Det finns flera lösningar på SG styrning så kontakta er elleverantör för mer information om hur ni kan använda eran SG redo enhet för bästa energibesparing.

2.4.2 Tid och temperatur timer

Här kan 6 olika tid och temperatur timer aktiveras för att begränsa en viss produktion under en viss tidpunkt under dygnet.



Exemplet ovan visar (1) **timer 1** som startar en tillfällig höjning av börvärdet på (2) **varmvatten** till (3) **55°C** (från det ordinarie värdet vad det än är) vid (4) **15:00** (5) **måndag** till **fredag** och återgår till normalt inställt värde efter (4) **17:00** dessa dagar. Oförändrat under helger. Men inte ännu aktiverad av knappen (6)  till vänster. Enheten är även satt till att inte gå på högre effekt än (7) **4kW** under denna tid (begränsa sitt varvtal för att inte förbruka mer än denna effekt). Om någon sådan funktion är aktiv så syns följande symbol i huvudmenyn: 


2.4.3 Energiinformation

Här kan man se beräknad tillförd och avgiven och genererad effekt på enheten i både uppvärmning, kylning och varmvattenproduktion.

Energiinformation		
Sammanlagd info (Inne rdel+utedel)	Värmepump	Innerdel (Tillskott)
Tillförd effekt	0.0 kW	
Avgiven effekt	0.0 kW	
COP/EER	0.00	1/2
Total effektförbrukning uppvärmning	0 kWh	
Genererad effekt uppvärmning	0 kWh	


2.5 Ljusstyrka

Här kan skärmens ljusstyrka justeras.



2.6 Larm

Här avläses aktiva larm på enheten. Detta är enbart för informationssyfte, ingen återställning av larm sker här. Skall larm återställas som är A-klass eller återkommande B-klass larm, behöver **strömmen brytas till enheten i minst 3 minuter** och sedan återstarta enheten.



- När ett larm uppstår på enheten, visar manöverpanelen larmmeddelandet för dessa larm och ikonerna  och  blinkar växelvis på huvudmenyn.
- Gå till meny höger för att se aktiva larm (Felkod, tid och datum när felet uppstod). Om enheten startat om och felet ej är kvar blinkar inte felikonerna men felet finns loggat i larm historiken.
- Du kan också se alla gamla felkoder i larm historiken i fabriksinställnings meny. Se [2.2.8](#)

2.7 Snabb-Tyst

Här kan tyst läge startas snabbt utan att sätta någon timer genom att enbart trycka på symbolen som



då tänds upp och indikerar att den är aktiverad:  om enheten är i tyst läge syns denna symbol i

huvudmenyn:  Standardinställning är med deaktiverat tyst läge:  **OBS tyst drift innebär att enheten inte kan gå på full effekt!**

2.8 Tillsats

Här kan en extra start av samtliga tillskott startas vid tex. tillfällig extrakörning av värme samt varmvattenproduktion, beroende på vilka tillskott som är installerade. Vid aktivering tänds symbolen




upp: Tillsats startas tillsatserna om något behov finns under ett tillfälle och återgår automatiskt efter uppnådda temperaturer.

3. Warmlink App


Till enheten levereras en DTU i en liten låda, Monteringen av denna ser ni i avsnitt **6.5 Inkoppling av display och DTU**. I lådan finns en manual på hur den skall installeras. Följ den instruktionen och kontakta eran leverantör om ni inte lyckas med installationen eller uppstarten.

Installation Manual
and
User Reference Guide



TL3302-EU
TL3000-AU
TL3304-EU


- Ladda ner appen med denna QR koden och skapa ett konto.
- Använd enbart små bokstäver och använd ej å, ä eller ö i kontot.
- Lösenordet behöver minst en stor och en liten bokstav samt en siffra och ett special tecken.
- När registreringen är klar kan man gå vidare till att lägga upp sin enhet. (visas här nedan)
- Tryck på det lilla pluset uppe till höger.
- Välj den DTU som sitter i eran enhet.
- Följ instruktionerna om att skanna koder SN: samt IMEI: från enhetens baksida.






Här ser ni koderna som frågas om i appen på föregående sida. Det är SN: (serienummer) samt MAC: (IMEI nummer).

När enheten är hittad ser ni den på startskärmen så som här bredvid: Tryck på enheten för att se inställningar och göra justeringar.




När man trycker på enheten så kommer man till huvudmenyn nedan där man kan ändra grundläggande inställningar på enheten. Man kan tex ändra värmekurvan som visas här nedan:




Om man trycker på temperaturen i mitten kommer man till värmekurvan som kan ändras precis som i displayen på sju olika punkter för att få en så skräddarsydd värmekurva som möjligt till just eran anläggning.

I denna app kan man även göra fler inställningar som att byta namn på enheten kontrollera statistisk analys på förbrukning samt ställa olika sorters timrar. Vi rekommenderar att enheten inte skall jobba med timrar då det oftast inte ger någon ekonomisk vinst utan snarare kostar mer om enheten behöver "jobba i kapp" efter nämnda timrar.



Via knappen "cop" i huvudmenyn kommer man till en ytterligare graf som visar energiåtgång och "cop" (Coefficient of Power) där man kan avläsa enhetens energieffektivitet timma för timma och även få statistik på energiåtgång i olika driftlägen.



Förklaring på symboler i appen:

	Av/På	Starta och stänga av enheten
	Tyst läge	Starta tyst läge
	Timer	Timer inställningar
	Analys	Graf med temperaturer samt energiförbrukning över tid.
	Larm	Aktiva larm
	Värme + Varmvatten	Driftläge värme och varmvatten
	Varmvatten	Driftläge värme
	Värme	Driftläge varmvatten
	Kyla	Driftläge kyla OBS detta driftläge kräver ytterligare åtgärder!
	Kyla + Varmvatten	Driftläge kyla och varmvatten OBS detta driftläge kräver ytterligare åtgärder!
	Tillskott	Visar status på elpatronen
	Avfrostning	Visas när avfrostning görs på enheten
	Vattenflöde	Uppmätt vattenflöde från enheten
	Tank temp.	Tank temperatur till varmvatten
	Ute temp.	Aktuell utomhustemperatur
	Rum temp.	Rumstemperatur om sådan används
	Retur temp.	Aktuell inkommande vattentemperatur
	Framlednings temp.	Aktuell utgående vattentemperatur
	Inställningar	Åtkomst till enhetsinställningar
	Delning	Meny för att dela enheten till fler användare

4. Installation/uppstart.


Före installation/uppstart läs dessa punkter noga.




1. *Denna enhet innehåller köldmediet **R290** som är brandfarligt. Använd därför yttersta försiktighet vid hantering av enheten.*
2. *Om enheten installeras när utetemperaturen är UNDER 0°C, MÅSTE kompressorn/enheten vara ansluten till spänning i MINST 2 timmar innan man startar enheten. Hetgastemperaturen (T12) i Status menyn skall vara över +20°C. (se 2.2.5)*
3. *Om Displayen är svart vid strömsättning kan fasföljden vara fel, kontrollera fasföljden och strömsätt igen.*
4. *Om Värmepumpen skall styra el tillskottet skall styrning göras från värmepumpen men matningen dras separat från centralen. (se 6.4)*
5. *Rördimensionerna är beräknade på sammanlagt 10m rör med 4 styck 90° böjar mellan värmepumpen och tank/3-vägsventil. Är rörlängden längre, böjarna fler eller andra flödespåverkande komponenter monterade kan rördimensioner behöva ökas för att undvika flödesproblem.*
6. *Det skall alltid monteras ett smutsfilter på systemet, det skall sitta på returledningen tillbaka till värmepumpen.*
7. *Enheten har en förmonterad säkerhetsventil på 2.5 bar, för att säkerställa att denna fungerar som tänkt och kan evakuera eventuellt köldmedium vid händelse av läckage i värmeväxlaren måste anläggningens samtliga säkerhetsventiler vara på **minst 2.5 bar eller mer!** Om så ej är fallet måste dessa bytas ut innan uppstart av enheten.*
8. *För att föregående punkt om säkerhetsventilen skall fungera **måste även en backventil installeras på returledningen till värmepumpen**, ventilen får inte sitta så att vatten kan ta en annan väg än via backventilen för att nå enheten, det får alltså inte sitta några andra rör mellan enheten och backventilen som kan leda vatten in till systemet.*
9. *Viktigt vid varmvattenproduktion är att tankgivaren (TT) hamnar rätt. Placera aldrig givaren på ett rör. Placera givaren i ett dykrör i varmvattentanken mellan mitten och ca 1/5 från toppen av tanken för att få bästa funktion.*

5. Installationslösningar exempel.


Installation med utjämnings tank och spetstank för varmvatten med förvärmning av värmepumpen.
Flytande kondensering med kurvstyrning och utan varmvattenberedning direkt från värmepumpen.




Installation med fast och flytande kondensering i 2 utjämningsstankar för både värme till huset och varmvattenproduktion med 3-vägsventil.




Installation med fast och flytande kondensering i 2 utjämningsstankar för både värme till huset och varmvattenproduktion med förvärmning i båda tankarna för mer varmvattenvolym med 3-vägsventil.




Hybridvärmesystem med vedeldning och fast kondensering för simpel och driftsäker installation som startar automatiskt när vedeldning upphör.




Hybridvärmesystem flytande kondensering med pellets separat styrt och backupp till värmepumpen från elpatron. Varmvatten spetsas med spetsberedare.




Hybridvärme med vedeldning fast och flytande kondensering utan spets på varmvatten. Värmepumpen har prioritet fram till vedeldning startar. Då tar vedeldning över både värme och varmvattenproduktion. När tankarna närmar sig nedkylning tar värmepumpen över och den sista värmen från eldningen ackumuleras till varmvatten. Detta kräver bra flöde i vattensystemet och ute i anläggningen kan bypasser behöva eftermonteras i slutet av radiatorslingan.



Två eller fler värmepumpar med fokus på att värmepumparna är prioriterad och stora vattenvolymer används för både fast och flytande kondensering.



Två eller fler värmepumpar med fokus på vedeldning större delen av tiden och stora vattenvolymer används till vedeldningen men mindre vattenvolym för både fast och flytande kondensering till värmepumpen.



6. Installationsmanual


Här följer grundläggande monteringsanvisningar så som placering av uteenheten, håltagning och grundläggande rördimensionering, el inkoppling och anslutning av externa komponenter samt medföljande givare.



OBS enheten innehåller köldmediet **R290** som är brandfarligt. Använd därför yttersta försiktighet vid hantering av enheten, såväl vid installation som vid service.

6.1 Hantering och placering

Då enheten innehåller det brandfarliga köldmediet **R290** får inte dörrar, fönster eller potentiella antändningskällor finnas inom 1 meter av enheten i alla riktningar på den tänkta installationsplatsen. Tänk på att placera värmepumpen stabilt med fritt undertill. Den bör ha en placering så att den inte är utsatt för konstant vind, speciellt inte så att det blåser för mycket mellan baksidan av värmepumpen och husvägg. Tänk på att kondensvattnet bildar is på vintern under värmepumpen, undersök och bered markförhållandena för att bäst klarar den is och vatten som bildas. Är det riktigt fuktigt ute är det inte omöjligt att det blir upp till 10 liter/dag. Koppla därför gärna medföljande anslutning till tråget och led bort vattnet till lämpligt dagvatten.



OBS!

Pumpen skall placeras med lutning något bakåt och åt vänster om möjligt, framifrån sett. Detta för att motverka sättning och att vatten som bildas vid en avfrostning ska kunna rinna ur hålet i bottenplattan och ej bli kvar i fläkthuset.

6.2 Håltagning / inkoppling

Överväg att anskaffa **"Installationskittet"** som innehåller de viktigaste komponenterna vid anslutningen av Enheten.

- Tag upp 2 hål i ytterväggen med tillräcklig diameter så att rör inklusive isoleringen och samtliga kablar får plats utan att skavas.
- Placera värmepumpen så nära hålet som möjligt, ju mindre slang/rör som placeras på utsidan desto bättre.
- Se till att värmepumpen har utrymme runt sig enligt illustration på föregående sida.
- Viktigt att använda FLEX slang då de kan minska stömljud från värmepumpen, tänk på att placera dem i en böj på minst 45° för bästa effekt.
- Isolera alla rör ordentligt efter montering.

Säkerställ att fastighetens interna värmesystem nu anpassas på sådant sätt att värmepumpens drift optimeras och bästa energiekonomi kan uppnås på ett bra sätt. Det kan ibland vara fördelaktigt att montera en eller flera fläktkonvektorer för att optimera systemet.

6.3 Elinkoppling

För att komma åt elanslutningar behöver du lossa skruvarna till höger om frontluckan.

OBS! Enheten behöver STABIL SPÄNNING! Kontrollera därför alltid spänningen även under belastning.

- **Inkoppling av el måste ske av fackman.**
- Enheten ska kopplas med **3-fas, nolla och jord**. spänning: 225-235V 50Hz.
3-fas på LV418, spänning: 390-410V 50Hz med **13 A** säkringar.
3-fas på LV523, spänning: 390-410V 50Hz med **16 A** säkringar.
- Strömkabel skall vara kopplad via säkerhetsströmbrytare och vara rätt dimensionerad.
- Kontrollera **ALLTID** faserna innan uppstart.
- **Kontrollera att huvudsäkringarna klarar den nya belastningen av värmepump och elpatroner.**
- **Vi rekommenderar att separat jordfelsbrytare av typen B med antingen 30mA som personskydd eller 300mA för anläggningskydd installeras.**




OBS! Om Displayen är svart vid strömsättning kan fasföljden vara fel, kontrollera fasföljden och strömsätt igen.

6.4 Inkoppling av externa komponenter och givare.

Enheten har möjlighet att styra extern cirkulationspump till varmvatten, 3 externa tillskottsvärme, som tex elpatron i tank och flödeselpatron, samt en 3-vägsventil. Värmepumpen skickar styrsignal i form av 230V på plintar märkta med **L** och **N** (**För att visa vilken som är den styrande fasen**), för att styra nämnda komponenter (**Max W står under anslutningarna**). Det finns även potentialfria kontakter som kan ge signaler till enheten för olika ändamål och lösningar.

I många installationslösningar är inkopplingen av en extern elpatron styrd från värmepumpen både nödvändigt och fördelaktigt.

Elpatronen kan integreras i bufferttank eller placeras i flödet på framledningen som ger spetsvärme i värmekretsen och varmvattenproduktionen, var då noga med att välja rätt inställning på parameter **R35** (se 2.2.1) Observera att elpatronen ej skall matas från värmepumpen, men styrs via denna som då styr kontaktorn som i sin tur matar elpatronen.



① Plintar och anslutningar på 230V utgångar för styrande signaler.

1=fast fas 2=styrsignal 10=nolla	Styrning till 3-vägsventil.
3=fas 11=nolla	Varmvatten pump VVC, mm P05 (se 2.2.1)
4=fas 12=nolla	Huvudspetsvärme steg 1. (elpatron)
5=fas 13=nolla	Huvudspetsvärme steg 2. (elpatron)
6=fas 14=nolla	Varmvattenspets.
7=fas	Extern cirkulationspump till uppvärmning.
8=fas 16=nolla	Extern trågvärmare eller värmekabel.

② Digitala ingångar och anslutningar för temperaturgivare.

1 och 7 potentialfri kontakt	Styrning för on/off i kaskad samt SG-1.
2 och 8 potentialfri kontakt	Styrning för Värme/Kyla i kaskad.
3 och 9 potentialfri kontakt	Varmvattenaktivering i kaskad.
4 och 10 potentialfri kontakt	Styrning för värme/kyla on/off i kaskad samt SG-2.
5 och 11 sensorutgång.	Platts för tankgivare till varmvatten.
6 och 12 sensorutgång.	Platts för tankgivare till Bufferttank styrning.

③ Modbus anslutning för kaskadstyrning.

1 = 12V matning.

4 = Modbus +

2 = Modbus -

5 = GND

- Tänk på att tillskotten alltid skall matas på egna separata grupper.
- Tänk på att det alltid skall finnas någon form av tillskott installerad i anläggningen för stöttning vid behov.
- Observera att det kan finnas versioner där kopplingsplintarna har andra siffror än vad som visas i manualen. **Utgå alltid från texten under plintarna!**
- Viktigt när tankgivaren för varmvatten (TT) skall monteras är att hitta rätt plats, denna givare är startsignalen för varmvattenproduktionen och bör då placeras i mitten av tanken till ca 1/5 från toppen för att få bästa funktion. Placera aldrig givaren på ett rör. Placera givaren i dykrör inuti varmvattentanken för bästa funktion.

6.5 Inkoppling av display och DTU.

I emballaget runt enheten finns 2 separata kartonger som bland annat innehåller Display givare och andra monteringsstillbehör, samt DTU. Dessa skall monteras i samband med installationen.

Displayen monteras i denna anslutning märkt med 485 som syns här nedan.

DTU:n monteras enligt bilderna nedan med medföljande skruvar och ansluts med den **röda** anslutningen märkt med DTU. DTU:n kan se annorlunda ut, bilderna är bara referenser.

Display och tankgivarkabel på 10 meter vardera medföljer i kartongen.

OBS! Max kabellängd vid skarvning av givarkabel är 20m!
(10 meter medföljer)



7. Driftsättning

Här följer lite av det man bör tänka på innan driftsättning samt innan överlämnande till slutkunden.

7.1 Före start

Vi rekommenderar att ni ställer in rätt systemtid i displayen som ni hittar under **2.1.1 Systemtid**.

Välj även aktuellt driftläge och inställda temperaturer på kurva och varmvatten om det skall användas. Detta hittar ni under **1.4 Driftläge** och **2.2.3 Värmekurva**.

7.2 Checklista för igångkörning

Dags för driftsättning. Gå igenom denna checklista och notera aktuella värden för just denna anläggning det kan hjälpa både dig, slutkunden och leverantören vid framtida frågeställningar.

Checklista för uppstart:	Ja	Nej	
Smutsfilter monterat på returen till värmepumpen:			
Vattenrör mellan värmepump och system, dimension:			mm
Vattenrör mellan värmepump och system isolerade:			
Vald Installationslösning: Flytande/Fast/Kombinerat:			
Typ av spets/backup värme: Elpatron/ved/pellets:			kW
Värmesystem luftat:			
Tankgivarens placering (TT) (om sådan används):			
Kranar öppnade:			
Handhavande instruktion till kund:			
Dokumentation överlämnad till kund:			
Temperatur vatten in/ut på värmepumpen efter 10 minuters drift:			Inlet: °C Outlet: °C

OBS!

*Vanligt vid uppstart är felkod "E032 flödesfel". Detta kan bero på luft i systemet. Parameter **P06** kan underlätta luftningen. Lufta ur systemet vid högsta punkterna och vid behov kommer automatluftaren i enheten släppa ut luft. Se bild till höger.*



8. Överlämning

Som installatör av en värmepump – är du ytterst ansvarig gentemot slutkunden för värmepumpens drift och funktion – i slutkundens anläggning. Erfarenheter från värmepumpsbranschen visar i sin felstatistik att ca 4 av 5 driftstörningar kan härledas till installationstillfället.

Gällande luft/vattenvärmepumpar med ofta förekommande komplexa interna värmesystem, uppstår många fel i själva valet av installationslösning och hur värmepumpen ges tillfälle att samverka med husets interna system. Ett stort antal komponenter i hela systemet kan lätt motverka varandra och ge upphov till ogynnsam drift och driftstörningar. Extra viktigt är därför att ”inte lämna kunden ensam för tidigt”. Det är därför viktigt att säkerställa att kunden är väl informerad och förstår sin anläggning:

- Lämna inte kunden ensam för snabbt – säkerställ att driftsättningen gått bra – kontrollera förändringen av temperaturer i anläggningen.
- En välinformerad slutkund lägger bästa grunden för långsiktig säker drift och god driftsekonomi.
- Gå igenom vald installationslösning – om hur värmepumpen är tänkt att arbeta – i kombination med husets olika komponenter.
- Gå igenom hur manöverpanelen fungerar – om hur kunden kan kontrollera/avläsa olika temperaturer.
- Gå gärna också igenom hur eventuella driftstörningar ska kunna tolkas och i vissa fall åtgärdas så som igensatt smutsfilter.

9. Driftstörningar

Underhåll

- Det är förbjudet att göra några ändringar i strukturen av enheten. Det kan orsaka personskador eller skador på enheten.
- Om enheten inte fungerar ordentligt, stäng av maskinen och bryt strömmen. Allt underhållsarbete skall utföras av fackman.
- Det är krav på att installera smutsfilter i vattenkretsen (på returledningen till värmepumpen) som skall rengöras med jämna mellanrum.
- Kontrollera och rengör alltid de vattenfilter som finns i systemet, innan felsökning – detta då reducerade flöden kan ge upphov till fel.

Underhåll av förångaren (lamellerna på utedelen)

- Stäng alltid av strömmen innan du rengör enheten.
- Insidan av enheten skall rengöras av en fackman.
- Använd inte bensin, bensen, starka tvättmedel osv. för att rengöra enheten. Vi rekommenderar att du använder rengöringsmedel såsom såpa eller mildt diskmedel.
- En diskborste fungerar mycket väl för att avlägsna eventuell smuts eller ludd från lamellerna.
- Borsta i samma riktning som öppningarna mellan lamellerna, så att borsten kan gå mellan lamellerna.
- Spreja rengöringsmedlet på förångaren och låt rengöringsmedlet vara på några minuter.
- Spreja sedan försiktigt rent vatten på förångaren (ej högtryckstvätt).
- Efter rengöring, använd en mjuk och torr trasa för att torka enheten. Lamellerna behöver ej torkas då dom blåses torra av fläkten.

10. Felsökningsguide och larmlista.

OBS! Vid tillfällen då enheten får ett larm visas en felkod, vid vissa larm återstartar enheten 3 gånger. Efter detta stänger enheten av sig och enheten måste startas om manuellt. Detta görs genom att bryta strömmen till enheten i minst 3 minuter och sedan återstarta enheten. Har larmet inte försvunnit skall det noteras och sedan kontaktas ni eran leverantör.

Fel	Larm	Orsak	Åtgärd
Fel på inloppsvatten sensor	P01	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på utloppsvatten sensor	P02	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på varmvattentank sensor	P03	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på utetemperatur sensor	P04	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på suggastemperatur sensor	P17	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på returvatten Sensor värmekrets 2	P013	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på retursensor varmvattenkrets 2	P018	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på framledningsvatten Sensor värmekrets 2	P023	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på framledning sensor varmvattenkrets 2	P028	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på rum sensor	P42	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på EVI-inloppssensor	P101	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på EVI-utloppssensorn	P102	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på spridarrörs sensor	P152	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på förångar sensor	P153	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på hetgas sensor	P181	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
För hög hetgastemperatur	P182	Kompressorn är för varm.	Kontrollera inställda temperaturer och att temperaturen är rimlig.
Fel på frostskydds sensor	P191	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Extern utloppsvatten Sensorfel	P02a	Sensorn är trasig eller kortslutning	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på bufferttank sensor	P03a	Sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.

Fel	Larm	Orsak	Åtgärd
Fel på lågtrycks sensor	PP11	Trycksensorn är trasig eller kabelbrott	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Fel på högtrycks sensor	PP12	Trycksensorn är trasig eller kabelbrott	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Låg utetemperatur skydd	TP	Omgivningstemperaturen är låg	Kontrollera utomhustemperaturen och att den är rimlig. vid -30°C slutar kompressorn leverera värme.
Begrensning av kyl drift vid låg utomhustemperatur.	TC	Sensorn är trasig eller känner av fel värde, eller så är utetemperaturen under -30°C	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov. Kontrollera utomhustemperaturen och att den är rimlig
Överhettning fel för tillskott.	E04	Termostat för externt tillskott trasigt.	Kontrollera om tillskottet går vid en temperatur över 100°C under en längre tid, byt termostat.
Hög diff. mellan inlopp & utlopp	E06	Temperatur mellan Inlopp och utlopp är för stor.	Kontrollera vattenflöde och rengör vattenfilter vid behov.
Kommunikationsfel	E08	Kommunikationsfel mellan Huvudkretskort och display.	Kontrollera kommunikationskablar och byt Huvudkretskort vid behov.
Primärt frosts kydd utlöst	E19	Enheten har blivit för kall och primärt frosts kydd har aktiverats.	Kontrollera varför enheten har blivit så kall.
Sekundärt frosts kydd utlöst	E29	Enheten har blivit för kall och sekundärt frosts kydd har aktiverats.	Kontrollera varför enheten har blivit så kall.
Lågt vattenflöde vid avfrostning.	E030	Lågt vattenflöde vid avfrostning.	Kontrollera avfrostnings värdena och rengör filter i vattenkretsen vid behov.
Flödesfel	E032	För lågt flöde i vattensystemet eller luft i vattensystemet.	Lufta systemet och fyll på vatten vid behov, rengör vattenfilter vid behov.
Hög framledningstemperatur	E065	Enheten har producerat för hög framledning.	Kontrollera inställda temperaturer och justera efter behov.
För låg temperatur på framledning (Kyldrif))	E071	För lågt flöde i vattensystemet eller luft i vattensystemet.	Lufta systemet och fyll på vatten vid behov, rengör vattenfilter vid behov.
Fläktmotor 1 kommunikationsfel	E081	Kommunikationsfel mellan fläktmotor 1 Varvtalskort och Huvudkretskort.	Kontrollera kommunikationskablar
Fläktmotor 2 kommunikationsfel	E082	Kommunikationsfel mellan fläktmotor 2 Varvtalskort och Huvudkretskort.	Kontrollera kommunikationskablar
Kommunikationsfel till display	E084	Programvaran i Display och Huvudkretskort matchar inte.	Kontrollera kablage till motorn och styrkort, byt fläktmotor vid behov.
Kommunikationsfel med hydro modul	E08c	Kommunikationsfel med hydro modul	Kontrollera kommunikationskablar

Fel	Larm	Orsak	Åtgärd
Högtryckslarm	E11	Högtryckspressostaten utlöst	Kontrollera köldmediekretsens tryck och flöde på vattnet vid värmedrift.
Lågtryckslarm.	E12	Lågtryckspressostaten utlöst	Kontrollera köldmediekretsens tryck och att förångaren är fri vid värmedrift.
Frys skydds larm	E171	Låg temperatur på värmebärarsida	Kontrollerat temperatur på värmebäraren och flödet på systemet.
Fläktmotor 1 fel	F031	Motorn låst eller dålig kontakt mellan motor och styrkort	Kontrollera kablage till motorn och styrkort, byt fläktmotor vid behov.
Fläktmotor 2 fel	F032	Motorn låst eller dålig kontakt mellan motor och styrkort	Kontrollera kablage till motorn och styrkort, byt fläktmotor vid behov.
Zon 1 Rumstemperatur. Sensorfel	P105	Temp. sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Zon 2 Rumstemperatur. Sensorfel	P106	Temp. sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Zon 2 Blandningstemperatur. Sensorfel	P107	Temp. sensorn är trasig eller kortsluten	Kontrollera sensorns ohm tal och byt vid behov.
Onormal justering av blandningsventilen	E122	Blandningsventilen är felaktigt ansluten eller Skadad.	Kontrollera anslutningarna, Byt ut blandningsventilen vid behov.
Zon 1 Termostat Kommunikationsfel	E08g	Termostat ej ansluten Fel på termostaten Eller Fel parameterinställning	Kontrollera anslutningarna mellan termostaten och enheten Kontrollera parametrarna, Byt ut termostaten vid behov.
Zon 2 Termostat Kommunikationsfel	E08h	Termostat ej ansluten Fel på termostaten Eller Fel parameterinställning	Kontrollera anslutningarna mellan termostaten och enheten Kontrollera parametrarna, Byt ut termostaten vid behov.
Skydd mot lågt vattenflöde	E035	Vattenflödet är för lågt	Ökat vattenflöde
IPM Överströms fel	F00	Inkommande ström till IPM modul, hög.	Kontrollera och åtgärda inkommande ström.
Fel vid kompressorstart	F01	Fasbortfall eller hårdvara fel i varvtalsstyrning	Kontrollera inkommande spänning och frekvensomformarens hårdvara, byt vid behov.
PFC fel	F03	PFC (Power Factor Correction) säkerhetskrets utlöst.	Kontrollera eventuell kortslutning i PFC modul. Kan uppstå vid tillfälliga strömavbrott.
Överbelastad DC buss	F05	DC kretsens spänning >Larmvärde för DC busskrets	Kontrollera inkommande spänning.
Underbelastad DC buss	F06	DC kretsens spänning <Larmvärde för DC busskrets	Kontrollera inkommande spänning. Kan uppstå vid tillfälliga strömavbrott.

Fel	Larm	Orsak	Åtgärd
Inkommande AC låg	F07	Inkommande spänning för låg	Kontrollera inkommande spänning.
Inkommande AC ström hög	F08	Inkommande ström för hög enligt RMS	Kontrollera inkommande ström.
Tillfälligt spänningsfel	F09	Tillfälligt fel vid mätning av inkommande spänning	Kontrollera mätning av inkommande spänning och åtgärda vid behov.
Inkommande AC spänning hög	F10	Inkommande spänning för hög enligt RMS	Kontrollera inkommande spänning.
Kommunikationsfel DSP modul	F11	Kommunikationsfel DSP (digital signal processing) modul och varvtalskort	Kontrollera kommunikation samt kontakter mellan DSP modul och varvtalskort.
Kommunikationsfel DSP, PFC	F12	Kommunikationsfel mellan DSP och PFC modul	Kontrollera kommunikation samt kontakter mellan DSP modul och PFC modul.
IPM Överhettad	F13	IPM (Intelligent Power Module) överhettad	Kontrollera mätning av inkommande spänning.
Överströmmsskydd kompressor	E051	Kompressorn är överbelastad	Kontrollera inkommande spänning (380-420V) Om detta inte stämmer behöver inkommande spänning åtgärdas. Kontrollera om kompressorn går normalt om ej kontakta din installatör.
Fasbortfall kompressor	F14	Fasbortfall vid kompressor	Kontrollera kablage till kompressorn.
Fasbortfall spänningsmätning	F15	Fasbortfall vid spänningsmätning	Kontrollera mätning av inkommande spänning och åtgärda vid behov.
Svag Magnetism Kompressor	F16	Magnetfält i kompressor för svagt.	Kontrollera om kompressorn går normalt om ej kontakta din installatör.
Sensorfel varvtalsstyrning kompressor	F17	Varvtalsstyrning till kompressorn överhettad	Kontrollera värden och temperaturer och justera vid behov.
IPM strömmättnings fel	F18	Tillfälligt mätningsfel i IPM (Intelligent Power module)	Kontrollera mätning av inkommande ström och åtgärda vid behov.
IGBT-modul överhettad	F20	IGBT i inverter modulen överhettad	Kontrollera mätning av inkommande ström och åtgärda vid behov.
För hög hastighet på kompressor	F21	Kompressorn går onormalt	Kontrollera inställda värden och om kompressorn går normalt.
Hög inkommande AC ström	F22	Kompressorn drar för mycket ström.	Kontrollera inkommande ström och spänning.
EEPROM Larm	F23	Fel på MCU chip	Kontrollera om MCU chip är skadat och byt vid behov.
Trasig EEPROM aktiveringsstopp	F24	Fel på MCU chip	Kontrollera om MCU chip är skadat och byt vid behov.

Fel	Larm	Orsak	Åtgärd
15V krets under/överlast fel	F25	15V kretsen har för låg/hög spänning.	Kontrollera 15V kretsens inkommande spänning mellan spannet 13,5 ~ 16,5V
IGBT Modul överhettad	F26	IGBT Varvtalsstyrnings krets är överhettad	Kontrollera mätning av inkommande ström och åtgärda vid behov.
EEPROM fel	F29	Fel på MCU chip kan ej läsa minneskortet	Mät upp varvtalskortet och kontrollera om MCU chip är skadat och byt vid behov.
Kompressorström frekvensreducerings fel	F33	Mätfel vid reducering av frekvens till kompressor	Kontrollera mätning av inkommande ström och åtgärda vid behov.
Fasbortfall varvtalsstyrning för Fläkt	F101	Fasbortfall till fläktmotor uppmätt av varvtalskort	Kontrollera anslutningar och kablage mellan fläktmotor och varvtalskort.
Startfel Varvtalsstyrning till Fläkt	F102	Fläkten misslyckas att starta	Kontrollera varvtalskort och byt vid behov.
Överströmslarm extern Fläkt	F105	För stor ström uppmätt i varvtalskort	Kontrollera att fläkten snurrar lätt och inte är blockerad.
Överhettningsslarm i extern IPM Fläkt	F106	Varvtalskortet är överhettat och mäter för hög temperatur i extern fläktmotor	Kontrollera att utedelen är fri och kan bli av med sin värme.
För hög hastighet från varvtalsstyrning Fläkt	F109	Fläkten går för fort	Kontrollera varvtalskort och om fläktmotorn faktiskt snurrar för fort, byt varvtalskort vid behov.
Tillfälligt strömfel uppmätt till Fläkt	F112	Mätvärde från varvtalskort till fläkten är felaktig	Kontrollera fläktmotor och varvtalskort, byt vid behov.
Överström varvtalsstyrning Fläkt	F113	För stor ström uppmätt i varvtalskort till fläkten	Kontrollera att fläkten snurrar lätt och inte är blockerad.
Överhettningsslarm IPM Fläkt	F120	Varvtalskortet är överhettat och mäter för hög temperatur	Kontrollera att utedelen är fri och kan bli av med sin värme.
Kommunikationsfel varvtalsstyrning och PCB	F151	Kommunikationsfel för DSP och huvudkort	Kontrollera kommunikation mellan DSP och huvudkort.

Bilaga 1

Innehåll i värmepumpen

Installatörsmanual.	1st	Levereras tillsammans med värmepumpen. Manualen finns även att ladda ner på www.investliving.se .
Användarmanual.	1st	
Manöverpanel.	1st	Dessa delar ligger inuti tillbehörslådan som medföljer enheten.
Kabel till display 10 m.	1st	
Fästplåt med skruv för panel.	1st	
Nivåbrickor	4st	
Dräneringsanslutning.	1st	
Tank Sensor, märkt TT (10 m)	1st	
Gummitätningar till dränageplåten	3-4st	OBS! Dessa delar kan monteras om enbart ett 32mm hål skall användas för dränering med tillhörande anslutning.

Säkerhetsinstruktioner

1. Installation, nedmontering och underhåll av enheten får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.
2. Ingrepp i köldmediesystemet ska utföras av behörig personal enligt köldmediekungörelsen, kompletterat med tilläggskrav för brandfarligt köldmedium, samt serviceinstruktion om köldmediesystem med brandfarliga gaser.
3. Det är förbjudet att göra några ändringar i strukturen av enheten. Det kan orsaka personsador eller skador på enheten.
4. **Om enheten installeras när utomhustemperaturen är UNDER 0°C MÅSTE kompressorn/enheten vara ansluten till spänning i MINST 2 timmar innan man startar enheten. Detta för att säkerställa att kompressorn inte är för kall.**
5. Vattnet inuti värmeväxlaren får inte innehålla klorid-joner och pH-värdet bör ligga mellan 6–8 pH.
6. Bryt strömmen innan någon inspektion eller något arbete utförs på enheten.
7. Rör inte ventilationsgallret då fläkten går.
8. Undvik vatten direkt på elektriska komponenter. Det kan orsaka kortslutning.
9. Blockera inte förångaren med papper eller andra föremål, se till att enheten är väl ventilerad.
10. VIKTIGT! Det måste kopplas in en säkerhetsbrytare till värmepumpen. Kontrollera noga att strömstyrkan motsvarar specifikationerna på enhetens märkskylt.
11. Använd en separat matningsgrupp för värmepumpens strömförsörjning.



12. **OBS enheten innehåller köldmediet R290 som är brandfarligt. Använd därför yttersta försiktighet vid hantering av enheten, såväl vid installation som vid service.**

Bilaga 1.1, Teknisk data

Modell		LV-418	LV-523
Värmekapacitet 35°C	kW	4.3 ~ 18.7	5.4 ~ 23.4
Tillförd effekt, värmning 35°C	kW	0.7 ~ 4.5	0.9 ~ 5.5
Värmekapacitet 55°C	kW	4.3 ~ 18.2	4.9 ~ 23.0
Tillförd effekt, värmning 55°C	kW	0.9 ~ 6.2	1.2 ~ 7.6
Max tillförd ström	A	12	15
SCOP (Medel)		5.17	5.15
Strömförsörjning	V/F/Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz
Säkringsstorlek	A	3x13	3x16
Kompressor		Panasonic	
Frekvensområde kompressor	Hz	25 - 90	
Cirkulationspump		Grundfos	
Antal fläktar		1	2
Energiklass (35°C)		A+++	A+++
Energiklass (55°C)		A+++	A+++
Max varvtal fläktmotorer	RPM	500	750
Nominell ljudnivå	dB(A)	40	42
Ljudnivå min/max	dB(A)	40 ~ 55	42 ~ 58
Köldmedium/fyllnadsmängd	R290/kg	1.2	1.7
Vattenanslutningar	Tum "	1	1
Minsta vattenrörstorlek	mm	28	35
Minsta tillåtna vattenflöde	m³/h	1.3	1.7
Max flöde, vattenvolym	m³/h	2.1	2.9
Lyfthöjd vattenpump	m	5	10
Enhetens nettodimensioner B/D/H	mm	1438x512x1105	1437x512x1524
Dimensioner emballage B/D/H	mm	1490x570x1110	1480/570/1540
Arbetsområde ute temperatur	°C	-30°C ~ +40°C	
Framledningstemperatur Max	°C	65°C	
Nettovikt	kg	214	275
Vikt med emballage	kg	244	305

Bilaga 1.2, Hålbild fötter


För att kunna förbereda underlaget där enheten skall stå kan man gå på dessa mått här nedan för fötterna.

LV-418: Djup: 544 mm. Bredd: 1438 mm.


LV-523: Djup: 544 mm. Bredd: 1438 mm.

Bilaga 1.3, Dimensioner


LV-418:



LV-523:



Bilaga 1.4, Kretskort, generell beskrivning.



Förklaring följer på nästa sida.

Nr	Beteckning	Förklaring
1	AD1-1	Inkommande vatten
2	AD1-2	Utgående vatten
3	AD1-3	Utetemperatur
4	AD1-4	Förångargivare (vid värmedrift)
5	AD1-5	Suggasgivare
6	AD1-6	Frostskyddsgivare
7	AD1-7	Spridarrörsgivare
8	AD2-8	EVI inlopp
9	AD2-9	EVI utlopp
10	AD2-10	Rum/Buffer tank-givare
11	AD2-11	Varmvatten givare
12	AD2-12	Hetgasgivare
13	AD3-13	Zoon 1 rumsgivare (tillval)
14	AD3-14	Zoon 2 rumsgivare (tillval)
15	AD3-15	Zoon 2 framledningsgivare efter blandare (tillval)
16	AD3-16	Reserverad
17	SW1-1	Högtryckspressostat
18	SW1-2	Lågtryckspressostat
19	SW1-3	Flödesvakt
20	SW1-4	Överhettningsskydd tillskott (tillval)
21	SW1-5	Styrning för on/off i kaskad samt SG-1
22	SW1-6	Styrning för Värme/Kyla i kaskad.
23	SW1-7	Styrning för värme/kyla on/off i kaskad samt SG-2.
24	SW1-8	Varmvattenaktivering i kaskad.
25	SW1-9	Reserv
26	SW2-10	Reserv
27	SW2-11	Reserv
28	SW2-12	Reserv
29	CON1	230V ingång
30	JP1-1	Huvudcirkulationspump
31	JP1-2	Varmvatten 3-vägs växelventil
32	JP1-3	Tillskott steg 1
33	JP1-4	Tillskott steg 2
34	JP1-5	Tillskott för varmvatten
35	JP1-6	Varmvattencirkulationspump
36	JP2-7	Pump i zon 1
37	JP2-8	Pump i zon 2
38	JP2-9	Zon 2 Blandningsventil öppnar
39	JP2-10	Zon 2 Blandningsventil stänger
40	JP3-11	4-vägs ventil
41	JP3-12	2-vägs ventil
42	JP3-13	Vevhusvärmare
43	JP3-14	Trågvärmare
44	JP4-15	3-vägsventil till kylning
45	JP4-16	Alarm utgång
46	EEV1	Elektronisk expansionsventil (EEV) styrning
47	EEV2	EVI EEV styrning
48	EEV3	Reserv

49	EEV4	Reserv
50	PP1-1	Varvtalsutgång till cirkulationspump
51	PP1-2	Reserv
52	PP2(0-10V_1+G)	Blandningsventil utgång
53	CN203	Programmeringsport
54	JP800	12V uttag
55	SEN1-1	Lågtryckssensor
56	SEN1-2	Högtryckssensor
57	SEN1-3	Transformatorstöm 1
58	SEN1-4	Transformatorstöm 2
59	SEN2	Transformatorstöm 3
60	BUSS 1-3	DTU/termostat-anslutning
61	BUSS 1-2	Kaskadanslutning
62	BUSS 1-1	Display, Frekvensstyrning samt service-anslutning

OBS detta är bara referens, utgå alltid från kopplingsschemat på enheten.

Bilaga 1.5, Kontakter och noteringar

Noteringar gjorda i samband med installatörens överlämnande.

Kontaktinformation:

HS Perifal AB

www.hsperifal.se

info@hsperifal.se

0515-171 10

Min lokala återförsäljare:

Min installatör:

Garantivillkor Perifalpumpen

Vi gratulerar till ditt val av värmepump

Produkter från HS Perifal tillverkas med omsorg och kvalitet för att kunna glädja sina ägare i många år. Våra värmepumpar som installeras hos villaägare i Sverige omfattas av en 6-årig försäkring, förutsatt att det finns en hemvillaförsäkring eller fritidshusförsäkring. Dock krävs att du registrerar din produkt hos oss. Detta skall göras omedelbart efter installationen.

På www.baxi.se hittar du en röd knapp i toppen på startmenyn där du registrerar din produkt. Du kan även scanna QR-koden nedan.



Trygghetsförsäkring

När du investerar i en luft/vattenvärmepump från HS Perifal kan du vara trygg i att du installerar en av marknadens mest pålitliga och långlivade värmepumpar. Därför kan vi erbjuda dig en flexibel Trygghetsförsäkring i upp till 16 år.

Flexibel trygghetsförsäkring i upp till 16 år!

En Perifalpump är byggd för att ge dig värme och trygghet i många år. 3 års produktgaranti plus 3 års trygghetsförsäkring ingår, vilket ger 6 års trygghet för privatpersoner. För juridisk person ingår 5 års trygghet. Efter den tiden blir du kontaktad och erbjuds att teckna en försäkring årsvis till och med att din luft/vattenvärmepump är 16 år.

Hur funkar det?

Värmepumpförsäkringen ger dig ett skydd mot åldersavdrag samt en självriskeliminering om skadan är framme. Den kan tecknas både av privatpersoner och företag. Normalt ingår försäkringen när du köper en värmepump. När den löper ut behöver du aktivt förnya den vilket du enklast gör genom Arctics förnyelseerbjudande som kommer på posten. Läs mer på www.arctic.se.


Vad täcker försäkringen?

Om din värmepump är försäkrad med Arctics värmepumpsförsäkring täcker den självrisk som du betalar till ditt villaförsäkringsbolag. Dessutom står försäkringen för det åldersavdrag som görs av villaförsäkringsbolaget på din värmepump. Om villaförsäkringsbolaget skrivit av värmepumpen med 100 % ersätts hela skadan. Försäkringen täcker även skador till följd av åska och storm.

För fullständiga villkor vänligen se ert försäkringsbrev, kontakta Arctic eller se www.hsperifal.se/garantikort

Vid en skada kontakta Arctic Försäkringsförmedlare på telefonnummer:

08-746 05 60 eller skicka email till kundtjanst@arctic.se




Garantiregistrering

Tack för att Ni valt en produkt från HS Perifal AB. För att garantin skall gälla måste ni senast 30 dagar efter installation anmäla detta till HS Perifal AB via www.baxi.se eller scanna QR-koden bredvid.

Generella garantivillkor produkter från HS Perifal

Produkter från HS Perifal tillverkas med omsorg och kvalitet för att kunna glädja sina ägare i många år. Trots detta kan av olika anledningar ett produktfel uppstå. För att ett ärende snabbt och effektivt ska kunna handläggas krävs att du registrerar din produkt hos oss. Detta skall göras omedelbart efter installationen.

På www.baxi.se hittar du en röd knapp i toppen på startmenyn där du registrerar din produkt.



Garantiregistrering

Tack för att Ni valt en produkt från HS Perifal AB. För att garantin skall gälla måste ni senast 30 dagar efter installation anmäla detta till HS Perifal AB via www.baxi.se eller scanna QR-koden bredvid.

Privatpersoner – Garanti

Till privatpersoner lämnar HS Perifal 2 års garanti med undantag för slitagedelar och förbrukningsvaror. Vissa produkter har längre garanti. Garantitiden framgår av manualen som medföljer produkten.

Garantin gäller ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är något som fanns redan vid leverans eller något som användaren inte kunnat påverka genom användning. Alternativt att felet inte beror på slitage, vanvård eller någon form att yttre påverkan som t.ex. åska. Ett ursprungligt fel kan visa sig i efterhand och under garantiperioden kommer de flesta fel att bedömas som ursprungliga. Fel som beror på tydlig vanvård eller felinstallation är inte ursprungliga och täcks inte av garanti.

För att återropa garanti så kontakta i första hand din installatör om det gäller något du fått installerat, så tar de kontakt med oss. Gäller det mindre tillbehör eller reservdelar som du själv installerat så skapa ett ärende under kontaktfliken på www.baxi.se.

Garantivillkoren avser fabriktionsfel på ingående komponenter. Undantaget är skador orsakade av bristande underhåll, felaktigt handhavande/installation och slitdelar. Garantin omfattar ej heller skador på person eller annan egendom annat än den försålda varan, ej heller andra följdskador eller indirekta uppkomna skador. Arbetskostnad för utbyte av komponenter ingår ej i garantin. HS Perifal AB tillhandahåller nya komponenter mot återlämnande av defekta komponenter inom 14 dagar. Garantin gäller från installationsdatumet och förutsätter att produkten registreras på www.baxi.se omgående efter produkten tagits i drift samt att den installerats fackmannamässigt av utbildade montörer. För vägledning angående konsumenters rättigheter se: <https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/garanti/>

Garanti mellan HS Perifal och företag som sålt/installerat produkten

Här gäller AA VVS 09 <https://www.vvsfabrikanterna.se/verksamheten/aa-vvs>

Produkter som levererats och marknadsförts av HS Perifal AB omfattas av 2 års garanti efter installation. Vissa produkter har 5 års garanti. Garantitiden framgår av respektive produkts manual och gäller installationer i Sverige.

Fel på installerad produkt bedöms av fackman. Inget reparationsarbete får påbörjas innan det godkänts av HS Perifal.

HS Perifal ansvarar ej för fel som orsakats av varierande aggressiva vattenkvaliteter eller hög kalkhalt i vatten.

HS Perifal ansvarar ej för fel som uppkommer på grund av spänningsändringar och el kvaliteten skall uppfylla regelverket EIFS 2023:3

HS Perifal ansvarar ej för indirekta skador som skett på annan egendom än produkten. Personskada eller förmögenhetsskada såsom affärsförlust, eller annan ekonomisk förlust som uppkommit på grund av driftstopp ersätts inte.

HS Perifals ansvar omfattar ej ersättning för ökade energikostnader i samband med driftstörning vid fel på produkten.

Eventuell felanmälan skall ske genom återförsäljare /installatör eller dennes montör som i sin tur kontaktar HS Perifal.

Vid konflikt med installatör kan ett ärende skapas under kontaktfliken på www.baxi.se



Igångkörningsprotokoll

PerifalPumpen Luft/Vatten Värmepumpar

Fyll i och spara detta dokument för framtiden!

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för brister hos maskiner som inte har installerats och körts enligt de bruksanvisningar och montageinstruktioner som hör till maskinen.

Kundens uppgifter

Namn:	
Adress:	
Postnummer:	Postort:
Telefonnummer:	Email:

Installatörens uppgifter

Namn:	
Adress:	
Postnummer:	Postort:
Telefonnummer:	Email:

Värmepumpens uppgifter – Informationen finns på typskylten. Garantin gäller från driftsättningsdatum.

Värmepumpsmodell:
Serienummer:
Datum för driftsättning:

Checklista – Uppstart av värmepump

Uppgifter att utföra	Ja	Nej	
Smutsfilter monterat på returen till värmepumpen:			
Vattenrör mellan värmepump och system, dimension:			mm
Vattenrör mellan värmepump och system isolerade:			
Vald Installationslösning: Flytande / Fast / Kombinerat:			
Typ av spets/backup värme: El patron / Ved / Pellets:			kW
Hastighet/flöde på cirkulationspumpen:			l/h
Värmesystem luftat:			
Handhavande instruktion till kund:			
Dokumentation överlämnad till kund:			
Temperatur vatten in/ut på värmepumpen efter 10 minuters drift:			Inlet: °C Outlet: °C

Underskrift Montör:

Underskrift Kund:

.....

Fyll i och spara detta dokument för framtiden!

